

АКТ

«20» 08 2021 г.

г. Махачкала

Промывки и опрессовки центрального отопления ОМО д/с "Сафина"
Расположенного по адресу г. Махачкала Коркиласова 25

Мы ниже подписавшиеся:

Руководитель (МБДОУ, МОУ)

Зам. По АХЧ

Представитель МБУ «Махачкала-1»

Представитель энергопоставляющей
организации

Представитель Администрации района

Курбанова И. В.
Тарунов Н. М.

Составили настоящий акт в том, что 17.08 произвели промывку и
опрессовку
внутренней системы отопления (МБДОУ, МОУ) _____

При опрессовке в течении 15 минут система отопления
Выдержала давление в 65 атмосфер.

В чем расписываемся:

Мы ниже подписавшиеся:

Руководитель (МБДОУ, МОУ)

Зам. По АХЧ

Представитель МБУ «Махачкала-1»

Представитель энергопоставляющей
организации

Представитель Администрации района



Курбанова И. В.
Тарунов Н. М.